

**Amt der Oö. Landesregierung**  
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft  
Abteilung Umweltschutz  
4021 Linz • Kärntnerstraße 10-12



[www.land-oberoesterreich.gv.at](http://www.land-oberoesterreich.gv.at)

Geschäftszeichen:  
**US-2021-302860/4-Mt/Ho**

Prüller Ingenieurbüro  
Kirschenweg 5  
4048 Puchenuau

Bearbeiter/-in: Ing. Thomas Markowetz  
Tel: (+43 732) 77 20-14557  
Fax: (+43 732) 77 20-21 45 49  
E-Mail: [us.post@ooe.gv.at](mailto:us.post@ooe.gv.at)

per E-Mail: [puchenuau@tb-prueller.at](mailto:puchenuau@tb-prueller.at)

Linz, 25.01.2022

**Kontrollsystem für Energieausweise  
gemäß § 36a Oö. Bautechnikgesetz 2013  
ID8254, UK477**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Energieausweis für nachstehendes Bauvorhaben wurde von der Abteilung Umweltschutz, Gruppe Bauphysik, in der Tätigkeit als Unabhängige Kontrollstelle für Energieausweise auf Plausibilität geprüft:

**Energieausweisdaten:**

Bezeichnung: Buturovic, EA-2020-004 (Bestand)  
Anschrift: Eitzinger Straße 38, 4971 Aurolzmünster  
Ausstellungsdatum: 17. Mai 2020  
Geschäftszeichen: 8254- EA-2020-003  
KG-Nummer: 46154  
Grundstücksnummer: 180/1

Von der Unabhängigen Kontrollstelle für Energieausweise wurde dieser Energieausweis zufällig zur Überprüfung ausgewählt. Der Energieausweis und sonstige erforderliche Unterlagen für die Beurteilung wurden uns Ihrerseits übermittelt.



Die Intention des Unabhängigen Kontrollsystems für Energieausweise ist die Gewährleistung der Qualität von Energieausweisen. In diesem Sinne informieren wir Sie hiermit über das Ergebnis der Überprüfung.

#### **ERGEBNIS:**

Die Plausibilitätskontrolle ergab ein **positives Ergebnis**.

Wir weisen dennoch für zukünftige Berechnungen auf Folgendes hin:

- Katastralgemeinde-Nummer ist falsch (Tippfehler).
- Sanierungsenergieausweis: Die Gebäudemaße sind **inklusive** der Wärmedämmung einzugeben.
- Auf Grund der Bezeichnung der Energieausweise für Bestand und für Sanierung ist keine Unterscheidung möglich. Im Feld "letzte Veränderung" ist beim Sanierungsenergieausweis das Jahr der Sanierung einzutragen.

Freundliche Grüße

Ing. Thomas Markowetz

#### **INFORMATION:**

Das Prüfergebnis erhebt **keinen Anspruch auf Vollständigkeit** und ist lediglich das **Resultat der Validitätsprüfung** der Eingabe-Gebäudedaten und der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse im Sinne des Anhang II Abs. 1 lit. a) EU-Gebäuderichtlinie 2010/31/EU durch das Unabhängige Kontrollsystem für Energieausweise. Dieses Schreiben stellt zudem **kein Sachverständigen-Gutachten** dar.

#### **Hinweis:**

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: [www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur](http://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur)  
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: [www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz](http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz)  
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.